



低压成套开关设备和控制设备用绝缘支撑部件和绝缘材料安全认证规则

本认证规则版权归方圆标志认证集团有限公司所有，任何组织及个人未经方圆标志认证集团有限公司的许可不得以任何形式全部或部分使用（法律要求除外）。

关于产品认证更多信息，请登录方圆标志认证集团有限公司网站，或与以下地址联系：

通讯地址：北京市海淀区增光路 33 号

邮 编：100048

电 话：010-68437373

网 址：<http://www.cqm.cn>

E-mail: pct@cqm.com.cn

0 前言

本规则由方圆标志认证集团发布，发布日期为：2013 年 5 月 6 日。

2015 年 4 月 10 日第二次修订，修改的内容为：格式调整。

1 认证范围

本规则适用于低压成套开关设备和控制设备用绝缘支撑部件和绝缘材料的CQM标志认证，适用的产品包括JB/T 10316-2013标准所覆盖的低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料，包括低压成套开关设备和控制设备用母线框、母线夹板、绝缘子等。

2 认证依据标准及认证模式

2.1 认证依据标准

JB/T10316-2013《低压成套开关设备和控制设备 绝缘支撑部件和绝缘材料》

2.2 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督。

3 认证实施的环节及要求

认证实施环节有：申请受理、型式试验、初始工厂检查、评价与批准、跟踪监督、证书到期复审。一般情况下完成产品型式试验后再进行工厂检查，必要时可在工厂检查时安排抽样。

3.1 认证申请与受理

3.1.1 认证单元

不同型号、不同结构、不同材质、不同的额定短时耐受电流为不同申证单元。

3.1.2 申请认证所需文件资料

- a) 委托人、生产者、生产企业的注册证明如营业执照、组织机构代码证；
- b) 委托人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本；
- c) 代理人的授权委托书（如有）；
- d) 正式申请书；
- e) 产品描述（应包含额定短时耐受电流值及试验时母线架的间距、结构型号说明）；
- f) 有效的监督检查报告和工厂检查报告（如有）；

- g) 产品图纸等;
- h) 关键元器件/原材料清单;
- i)其他需要的文件。

3.1.3 认证受理

认证机构收到委托人的认证申请资料,对基本符合要求的,发出受理认证申请通知书、签认证合同书;对不符合规定要求的,及时通知委托人及时补充或修改。

3.2 产品检验

3.2.1 样品

3.2.1.1 送样原则

认证机构从申请认证单元中选取代表性样品。
申请人负责把样品送到指定检测机构。

3.2.1.2 样品数量

按标准规定的数量。

3.2.1.3 样品处置

试验结束并出具试验报告后,有关试验记录由检测机构保存,样品按认证机构有关规定处置。

3.2.2 型式试验

3.2.2.1 试验项目及要求

低压成套开关设备和控制设备 绝缘支撑部件和绝缘材料产品的试验项目及应满足JB/T 10316-2013标准中的要求。

3.2.2.2 试验方法

按照JB/T 10316-2013中规定的试验方法和/或引用的试验方法标准进行试验。

3.2.2.3 型式试验时限

一般为40-50个工作日(因检测项目不合格,企业进行整改和重新检验的时间不计算在内)。从收到样品和检测费用算起。

3.2.2.4 判定

型式试验应符合低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料产品标准JB/T10316-2013的要求。型式试验部分项目不合格时,允许申请人进行整改,整改应在认证机构规定的期限内完成(自型式试验不合格通知之日起计算),未能按期完成整改的,视为申请人放弃申请,申请人也可以主动终止申请。

3.2.2.5 型式试验报告

由认证机构指定的检测机构对样品进行试验,并按规定格式出具试验报告。检测机构负责给申请人寄送一份试验报告。

3.2.2.6 关键元器件/原材料要求

关键元器件/原材料见《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料产品描述》。为确保获证产品的一致性,关键元器件/原材料技术参数/规格型号/制造商(/生产厂)发生变更时,持证人应及时提出变更申请,并送样进行试验(或提供书面资料确认)。经认证机构批准后方可在获证产品中使用。

如委托人对检验结论有异议,应在接到检验报告之日起十五日内,向认证机构提出书面报告,由认证机构决定复检要求和实施。



3.3 初次工厂检查

3.3.1 工厂检查内容及要求

工厂检查内容为生产企业的产品质量保证能力的核查和产品一致性检查，依据《方圆标志产品认证工厂质量保证能力要求》进行。检查申请认证产品的一致性时，重点核查产品的标识是否与型式试验报告上所标明的信息一致；结构是否与型式试验报告及产品描述中一致；产品所用的关键元器件/原材料是否与型式试验报告（或产品描述）中一致。工厂检查范围应覆盖申请认证产品的所有生产场所。

3.3.2 工厂检查时间及人日数

一般情况下，在产品抽样检验合格后，再进行初始工厂检查。

初始工厂检查人日数根据所申请认证产品的复杂程度及工厂的生产规模来确定，一般为3人日。如果申请单元数以及单元内规格型号较多或少等，可增加或减少0.5-1人日。

3.3.3 工厂检查结论

工厂检查时未发现不合格项，检查结论为通过；工厂检查时发现严重不符合项，检查结论为不通过；工厂检查时发现不符合项，允许生产企业限期完成整改的，如生产企业按时完成整改，检查结论为整改后通过，否则不通过。

3.4 认证结果评价与批准

3.4.1 评价与批准

认证机构对产品检验、工厂检查结论进行综合评价，评价合格后，向认证委托人颁发产品认证证书。产品检验不合格、工厂检查不通过时，随即终止认证实施。

3.4.2 认证时限

认证时限指自受理至颁发认证证书的限定时间，包括产品检验、工厂检查、认证结果评价与批准以及制作证书的时间。产品检验时间一般为40-50个工作日，从收到样品和检验费用起计算。不包括因检验项目不合格而进行整改和复试的时间。工厂检查时间根据合同或与工厂具体确定，如工厂检查存在整改项，需视具体情况延长检查时间。工厂检查后提交报告时间为5个工作日，以检察员完成现场检查及整改（完成现场验证或收到递交的有效的不符合项纠正措施报告）之日起计算。认证结果评价与批准时间以及证书制作时间一般不超过5个工作日。

3.5 获证后监督

3.5.1 监督频次

一般情况下，初始工厂检查结束后12个月内安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过12个月。如不能如期接受监督时，持证人应向认证机构提出申请并经批准，否则暂停认证证书。若发生以下情况可增加监督频次：

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为认证委托人责任的；
- b) 认证机构有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- c) 有足够信息表明获证产品生产者、被委托生产企业因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时。

3.5.2 监督内容

获证后监督的内容包括产品质量保证能力的监督检查及认证产品一致性检查。

3.5.2.1 监督检查

根据《方圆标志产品认证工厂质量保证能力要求》及附件 1《工厂产品质量控制检测要求》进行,对生产企业进行监督检查,在证书有效期内覆盖其中的全部条款。监督检查人·日数一般为 2 人日。如果申请单元数以及单元内规格型号较多或少等,可增加或减少 0.5-1 人日。

3.5.2.2 抽样检验

必要时,按认证单元抽样检验,样品及检验要求同 3.2。具体抽样时执行认证机构年度监督抽样方案。如果生产企业能够提供当年质量监督抽查或生产许可的检验报告,认证机构对报告有效性评审后免于抽样检验。

抽样检验存在不符合项时,重新抽样。如果仍不符合,则判定该认证单元抽样检验不合格。

3.5.3 监督评价

认证机构对监督检查、监督抽样检验结论进行评价,监督检查和抽样检验合格的,判定监督通过,认证证书继续有效。监督检查不通过或监督抽样检验不合格时,或不能按要求接受监督,则判定监督不通过,按规定对认证证书做暂停、撤销处理,停止使用认证标志。

3.6 证书到期复评

如证书到期后持证人需继续保持认证,认证机构对认证产品实施复评。持证人应在证书有效期届满三个月前申请再认证。重新进行工厂检查,检查内容及要求同 3.3 初次工厂检查,必要时需要进行产品检验,检验要求同 3.2。

4 认证证书和认证标志

4.1 认证证书

4.1.1 证书有效性的保持

产品认证证书有效期为 5 年,有效期内通过年度监督确保其有效性。有效期届满如需继续保持认证,在证书有效期届满前进行复评。

4.1.2 认证变更

4.1.2.1 涉及证书内容的变更

获证后的产品,如果在生产工艺没有发生变动的前提下,其产品商标、名称、型号变更,或获证申请方名称、生产厂名、生产场所发生变更时,证书持有者应向认证机构提出变更申请。认证机构对变更的内容和提供的资料进行审核评价,对符合要求的,批准变更并换发新的认证证书,证书的编号、批准有效日期保持不变,并注明换证日期。

4.1.2.2 认证范围扩展变更

如果认证委托人需要扩大认证产品范围,拟扩展的产品与已认证产品为同一认证单元时,按认证变更处理。认证委托人应提交扩展产品详细资料,认证机构确定是否进行抽样检验。一般情况下,认证范围扩展变更后,再监督时优先考虑扩展产品的抽样检验。

注:如计划申请认证的产品与已认证产品不是同一认证单元,按初始要求申请认证,按 3.2 进行抽样检验,监督检查时补充工厂检查。

4.1.2.3 关键元器件/原材料的变更

关键元器件/原材料技术参数、规格型号、制造商、生产厂发生变更时,应确保获证产品的一致性。

对于标准相同、制造商不同、经过 CCC 认证或自愿认证的关键元器件和材料,控制其技术参数不得低于型式试验或认证的指标要求下。可送样测试验证,由企业技术负责人评价核准使用。在监督检查时进行



验证。

对于标准相同、制造商不同没有认证的关键元器件和材料，应提供相应的认证机构认可的标志认证证书或经 CNAS 认可实验室出具的型式试验报告（4 年内的、有效的、符合相应产品标准的型式试验报告），控制其技术参数不得低于型式试验或认证的指标要求下。不需要送样测试验证，可由企业技术负责人评价核准使用，提供第三方确认检验报告备案，在监督检查时进行验证，必要时由认证机构抽样检验验证。

不符合以上条件的关键元器件/原材料变更，应向方圆产品公司提交变更申请并经同意方可变更。一般情况下，向方圆产品公司提供三方确认检验报告备案并在监督时进行验证，或由方圆产品公司抽样检验验证。

4.1.2.4 其他变更

发生下述情况时，持证人应将有关情况报认证机构备案：

- a) 认证委托人信息变更：联系方式更改等；
- b) 被委托生产企业信息变更：法人、质量负责人、生产负责人更改等；
- c) 重大设计、工艺更改；
- d) 出现重大质量问题。


4.1.3 证书的暂停、撤销、注销

证书的使用应符合证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，认证机构按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤消的处理。持证人可申请注销证书。

4.2 认证标志

获证产品使用如下认证标志：



认证标志中“×××××-×××××”为产品认证依据的标准。如需加施较小规格的认证标志，可使用。除在产品本体使用认证标志外，还可在产品包装、说明书、合格证和宣传材料上使用认证标志，认证标志应清晰、可明显识别并符合相关规定。

产品如申请并通过了其他认证种类，可进行组合认证。

4.3 证书和标志的使用

获证组织应建立产品认证证书和认证标志的使用控制程序,按照有关规定正确使用认证证书和认证标志。误用认证证书和认证标志，可能导致认证资格的暂停或撤销。

获证组织一旦发现误用认证证书或认证标志，应立即采取纠正措施，并报告认证机构。

5 认证收费

认证收费由认证机构按国家规定统一收取。

附件 1:

工厂质量控制检测要求

序号	试验项目/ (依据标准 JB/T10316-2013)	标准条款	检验分类			
			型式 试验	例行 试验	确认 试验	见证 试验
1	外观、尺寸及标志检查 4.1、6.1	4.1、6.1	√	√	√	√
2	耐热性能试验	4.3	√	—	√	—
3	电气间隙和爬电距离的测量	4.5	√	—	—	—
4	着火危险性能试验	4.2	√	—	√	—
5	相比电痕化指数(CTI)测定	4.4	√	—	—	—
6	介电性能试验	4.6	√	√	√	√
7	耐湿热性能试验	4.7	√	—	—	—
8	高、低温储存试验	4.8	√	—	—	—
9	跌落试验	4.9	√	—	√	√
10	母线支撑设备中金属嵌件轴向负荷的耐 受能力的验证	4.10	√	—	—	—
11	短路耐受强度验证	4.11	√	—	—	—

注 1: “√”表示必须进行的项目, “—”表示不进行项目;

注 2: 例行(出厂)检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的检验(按标准规定进行)。

注 3: 确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验, 确认检验应按标准要求进行。确认检验的频次可按生产批次进行, 也可按一定时间间隔, 但最长时间间隔不应超过一年。确认检验时, 若工厂不具备测试设备, 可委托 CNAS 认可的实验室进行检验。

注 4: 现场见证试验是检查员在生产现场的情况下, 由生产企业检验人员在检查现场进行, 检查员目击试验。